



PREFET DE L'ARDECHE

**Service émetteur :**

La délégation départementale de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

**Affaire suivie par :**

Service Environnement et Santé

**Courriel**

ars-dt07-environnement-sante@ars.sante.fr

T : 04 26 20 92 11

Fax : 04 75 20 87 25

Privas, le 05/12/2017

Le Préfet

A

Mairie d'ANTRAIGUES SUR VOLANE

## **INFORMATION : RESULTATS RECONTROLES PLOMB**

Les résultats des analyses de recontrôles effectuées le 17/11/17 au robinet de la cantine et au robinet d'une classe de l'école avaient mis en évidence la présence de plomb dans l'eau (au 1<sup>er</sup> jet) à des teneurs dépassant la limite de qualité fixée à **10 µg/L**.

Suite à la réalisation par la commune de travaux de changement de canalisations, une campagne de prélèvements a été effectuée par le laboratoire CARSO sur les mêmes lieux de prélèvements le 01/12/17.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les résultats obtenus :

Lieu de prélèvement	Résultats analyse 1 <sup>er</sup> jet (µg/L)	Résultat analyse après écoulement (µg/L)	Limite de qualité pour le plomb dans l'eau
Bourg centre – école – robinet cantine	11	0	10 µg/L
Bourg centre – école – robinet classe	6	5	

Il ressort de ces analyses les constats suivants :

- Un dépassement de la limite de qualité au robinet de la cantine au 1<sup>er</sup> jet,
- Un résultat conforme au robinet de la cantine après écoulement,
- Des résultats inférieurs à la limite de qualité au robinet de la classe au 1<sup>er</sup> jet et après écoulement.

Les travaux réalisés ont donc permis de diminuer la teneur en plomb dans l'eau du réseau de distribution de l'école.

Toutefois, le plomb est encore présent dans l'eau. Des investigations supplémentaires devront être effectuées afin de trouver l'origine du plomb dans l'eau (présence de tronçons de canalisations en plomb, robinetterie contenant des alliages à base de plomb, ...).

Le Préfet et par délégation,  
Le directeur général de l'ARS et par délégation,  
La déléguée départementale de l'Ardèche  
et par délégation,  
L'Ingénieur d'Études Sanitaires

  
Alexis BARATHON